

Productcertificaat  
K91958/01

Uitgegeven 25-04-2016 Geldig tot Onbepaald  
Pagina 1 van 2

## REOB 3.0

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat op grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke het gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat door

## Smeba Brandbeveiliging B.V.

verrichte onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen gesteld in het certificatieschema REOB 3.0. van 1 februari 2016. Het gaat hierbij om de volgende deelgebieden:

- A Jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen
- B Revisie van blustoestellen
- C1 Jaarlijks onderhoud droge blusleidingen
- C2 Jaarlijks onderhoud en beproeven van droge blusleidingen

*Certificatie voor onderhoud van blusmiddelen heeft altijd ten minste betrekking op de verplichte onderdelen van het deelgebied. Afhankelijk van de activiteiten kan de scope van certificatie uitgebreid worden met aanvullende specialisaties; zie daarvoor het 2<sup>e</sup> blad van dit certificaat.*


Kiwa geeft het certificatiemerk in licentie aan het REOB-onderhoudsbedrijf voor de onder certificaat uitgevoerde diensten. Gebruikers van de dienst onderhoud blusmiddelen kunnen de status van een geldig certificaat nagaan via [www.kiwafss.nl](http://www.kiwafss.nl) of op [www.preventiecertificaat.nl](http://www.preventiecertificaat.nl).



Luc Leroy  
Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

**Leverancier**  
Smeba Brandbeveiliging  
Bijsterhuizen 20-28  
6604 LJ Wijchen



Kiwa Nederland B.V.  
Kiwa NCP  
Nevelgaarde 50  
Postbus 510  
3430 AM Nieuwegein

Tel. 088 998 3055  
Fax 088 998 3059  
[info.ncp@kiwa.nl](mailto:info.ncp@kiwa.nl)  
[www.kiwafss.nl](http://www.kiwafss.nl)

## Aanvullende specialisaties per deelgebied van Smeba Brandbeveiliging B.V.

### DEELGEBIED A

Onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties voor verrijdbare blustoestellen en (of) brandslanginstallaties met plat oprolbare slang:

	Soort	Type	Jaarlijks onderhoud	Uitgebreid onderhoud / beproeving
Verplicht	Draagbaar	Schuim	Ja	Ja
	Draagbaar	Poeder	Ja	N.v.t.
	Draagbaar	CO2	Ja	N.v.t.
	Haspel	Vormvast	Ja	Ja
Aanvullende specialisatie	Verrijdbaar	Schuim	Ja	Ja
	Verrijdbaar	Poeder	Ja	N.v.t.
	verrijdbaar	CO2	Ja	N.v.t.
	Haspel	Plat oprolbaar	Ja	Ja

### DEELGEBIED B

Revisie van blusmiddelen

	Soort	Type	Revisie
Verplicht	Draagbaar	Schuim	Ja
	Draagbaar	Poeder	Ja
	Draagbaar	CO2	Ja
Aanvullende specialisatie	Verrijdbaar	Schuim	Ja
	Verrijdbaar	Poeder	Ja
	verrijdbaar	CO2	Ja

### DEELGEBIED C

Droge Blusleidingen

C1 Aanvullend pakket jaarlijks (zonder afpersen)	Ja
C2 Aanvullend pakket met afpersen	Ja

### Voorwaarden in communicatie naar derden:

Het gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijf dient naar haar klanten toe duidelijk te maken voor welk deelgebied en eventuele specialisaties het is gecertificeerd. Oftewel: De scope van de aangevraagde certificatie moet stroken met de uitingen van aanvrager richting (potentiële) klanten over zijn activiteiten.

### Wenken voor de afnemer:

Gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijven zullen op het genormeerde gele etiket 50 x 90 mm voor jaarlijks onderhoud het certificatiemerk van het CCV hanteren.

REOB-onderhoudsbedrijven die niet zijn gecertificeerd voor een bepaalde specialisatie kunnen het onderhoudswerk aan dat betreffende soort en type blustoestel niet uitvoeren.



Kiwa Nederland B.V.  
Kiwa NCP  
Nevelgaarde 50  
Postbus 510  
3430 AM Nieuwegein

**Leverancier**  
Smeba Brandbeveiliging B.V.  
Bijsterhuizen 20-28  
6604 LJ Wijchen

Tel. 088 998 3055  
Fax 088 998 3059  
info.ncp@kiwa.nl  
www.kiwafss.nl